

各位

2022年6月24日
三幸製菓株式会社 代表取締役 CEO
佐藤 元保

新崎工場・新発田工場の生産再開のお知らせ

2022年2月11日、当社荒川工場（新潟県村上市）敷地内で発生した建物火災（以下、「本件」といいます。）につきまして、お亡くなりになられた6名の従業員のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族様に心よりお悔やみ申し上げます。また、負傷した従業員およびご家族の皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

本件発生後、当社は全工場の稼働を停止し、建物・設備の安全性の確認および再発防止に向けた取り組みを実施してまいりました。生産停止により、関係者の皆様、お客様には、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしていることを心よりお詫び申し上げます。

この度、当社新崎工場（新潟市）および新発田工場（新発田市）において、消防からの指摘事項や自主点検で確認した是正事項への対応、また消防および労働局ならびに労働基準監督署の立入検査における指摘は正事項への対応が完了し、監督官庁に是正結果の確認を行っていただきました。これら一連の活動を踏まえ、各工場の是正状況および生産再開の予定について、以下の通りお知らせします。

記

1. 再発防止策に向けた当社の取り組み状況について

当社は、消防や専門家のご意見も踏まえて、現状想定し得るあらゆる火災原因を検討し、「避難対策」「発火対策」「延焼対策」「再発防止策を継続するための対策」の観点から再発防止策を検討しました。また、当社が設置した火災事故調査委員会からも再発防止に関する提言をいただいております。当社が取り組むべき再発防止策として反映しております。

各工場においては、生産再開までに「避難」「発火」「延焼」に関する全ての再発防止策を実施します。「避難」については、避難マニュアルを更新し、全従業員（パート従業員含む）は当然のこと、夜間においても避難訓練を行うなどの対策を講じております。「発火」については、乾燥機内の煎餅屑の発火を想定し、高温となる焼き窯の上部に設置していた乾燥機を全て撤去し、乾燥機は床置きとするレイアウト変更を実施するなどの対策を講じております。「延焼」については、発火が確認された際、自動で消火、排出される仕組みの導入をするなどの対策を講じております。

また、再発防止策を継続するために、コンプライアンス遵守に向けた取り組みも推進してまいります。

再発防止策の詳細は、当社ホームページに2022年5月31日に掲載した「三幸製菓による再発防止策の実施および計画」に記載の通りです。

2. 新崎工場・新発田工場の是正状況について

本件発生後、当社は建物・設備の安全性を確認するため、建築の専門家を交えたチームを立ち上げて自主点検を実施し、建築基準法等の遵法性を確認してまいりました。また、消防の立入検査および監督官庁の立入確認を受け、指摘事項に対応してまいりました。

新崎工場においては、自主点検の結果、非常照明の動作不良やごみ置き場に使用していた建屋が未申請で建築されていたことなど、建築関係として 10 の不適合項目が判明し、再発防止策および是正項目の対応を行いました。また、消防関係においては、2022 年 5 月 27 日に消防の立入検査でご確認いただきました。また 6 月 6 日には労働局ならびに労働基準監督署の立入を受け、是正が完了した建物・設備の安全性および労働環境についてご確認いただきました。

新発田工場については、本件発生後、消防の立入検査を受け、避難誘導灯を増設する指示や、自動火災報知器の未警戒区域の是正指示などを頂きました。また、監督官庁の立入を受け、建築関係として 22 項目の指摘を受け、再発防止策および全ての指摘事項への対応を終えました。また、消防関係においては消防の立入検査を受け、2022 年 5 月 23 日に指摘事項に対する是正が完了していることをご確認いただきました。また 5 月 30 日に労働局ならびに労働基準監督署の立入を受け、是正が完了した建物・設備の安全性および労働環境についてご確認いただきました。

3. 新崎工場・新発田工場の再稼働スケジュールについて

新崎工場および新発田工場は、2022 年 6 月中旬頃までに生産設備の点検・稼働テストを行い、新崎工場は 6 月 27 日、新発田工場は 6 月 27 日より生産再開する予定です。商品は 7 月下旬頃より出荷・販売再開を予定しています。

4. 荒川工場の是正状況について

当社荒川工場については、自主点検の結果、排煙設備の増設の必要性や、非常照明の動作不良など 22 の是正項目を確認し、対応を進めております。再発防止策および是正事項の対応は、2022 年 7 月下旬の完了を予定しております。また、消防等の立入検査を受けて問題がないことを確認いただく予定です。

荒川工場の再稼働までは、当工場に勤務する従業員の皆様には、引き続き避難訓練などに参加していただくほか、他拠点工場での業務にも従事いただく予定です。

5. 安全性に関する今後の取り組みについて

当社は、本件の火災事故を深く反省し、再発防止および従業員の皆様が安心して働くことができる職場環境の構築に向けて誠心誠意取り組んでまいります。

本件火災事故の原因は、警察等による調査・捜査が続いているため、工場の生産再開後も、新たな事実が判明した場合は、安全性確保のため、都度必要な施策を検討、実施する予定です。

本件に関するお問合せ

消費者様及び報道機関からのお問合せ

お客様相談室

TEL: 0120-99-7343 受付時間 9:00-17:00(土・日・祝日を除く)

e-mail: shachoshitsu@sanko-seika.com

お取引先様、お得意先様からのお問合せ

当社担当までお問合せください

以上